



Ruz ≤ 10Ω

OPIS DACHU BUDYNKU:

Wys bud. 3,34m
 Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej-błacha grub. ≥ 0,5mm

Szczegóły instalacji ujęto w części opisowej projektu.

INSTALACJA UZIEMIENIA I ODGROMOWA BUDYNKU

PROJEKTANT Inż. Krystian TRONT		INWESTOR Gmina GODÓW 44-340 Godów ul.1 Maja 53	OBIEKT ORLIK 2012 Krostoszowice, ul. Szybowa dz.nr 1768/177, 1828/177	SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Manfred HENNING			DATA 05.2009	NR RYS. 10

Do instalacji uziemień słupów oświetlenia boisk FeZn 25x4mm