


ciąg dalszy na rys. E 03/2



UWAGA!

1. Przy układaniu kabli ziemnych na słupie kable osłonić w rurach ochronnych. Końce rur zadławić.
2. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy prowadzić ręcznie
3. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych, ZUD i uzgodnieniach właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi
5. Na projektowanych słupach oświetleniowych oznaczyć kolorem żółtym pasek na wysokości 1,5 m od wierzchołka słupa, w celu wskazania miejsca podwieszenia sieci teletechnicznej.

INSTAL  **PROJEKT**

44-335 Jastrzębie Z.
ul. Graniczna 1
tel. (032) 47-30-563
kom. 0606-358-132
NIP: 633-152-64-37

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY	OPRACOWAŁ	inż. M. Czapnik
RYSunEK	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICY	PROJEKTANT	inż. D. Biatecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05
INWESTOR	URZĄD GMINY W GODOWIE ul. 1 MAJA 53	DATA	2007.11
LOKALIZACJA	GODÓW, UL. 1 MAJA POŁE GOŁKOWICKIE	SKALA	E-03/3
		NR RYS.	