



UKŁAD SIECI TN-S  
 OCHRONA OD PORAŻEŃ:  
 SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
 DODATKOWO: WYŁĄCZNIK PRZECIWPORAŻENIOWY RÓŻNICOWOPRĄDOWY

Napięcie: 3x400/230V, 50Hz  
 Moc szczytowa: 31,5kW  
 Prąd szczytowy: 47,4A

		44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/755-94-72, fax. 32/423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl	
<b>TYTUŁ RYSUNKU: Rozdzielnia główna RG</b>			
<b>TYTUŁ OPRACOWANIA: Wewnętrzna instalacja elektryczna</b>			
<b>NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach</b>			
<b>INWESTOR: Urząd Gminy Godów</b>			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Janusz Boczek		
PROJEKTOWAŁ	inż. Franciszek Durkowski	494/83	SKALA: 1:5
PROJEKTOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			NR RYS.: 11/4