



- centrala sterowania oddymianiem MCR 9705-20A
- optyczna czujka dymu KL-731
- ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1
- przycisk przewietrzający LT
- siłownik klapy oddymiania

parter rozdzielnica 230/400V

RZECZOZNAWA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWOPOZAROWYCH  
klapa oddymiania mar PROLIGHT PLUS C-120 w st. spocz. mgr inż. Antoni Jurczku  
z owiewkami o wymiarach 120x120 cm Nr upr. KGSP 289/94

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam  
bez uwag:  
*[Signature]*  
dnia 11.10.2009 z uwagami:

PROJEKTOWANIE I NADZORY				
44-373 WODZISŁAW ŚL. UL. MŁODZIEŻOWA 57				
Dzieki:		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOŁKOWICACH 44-341 GOŁKOWICE; UL. ST. STASZICA 1		
Treść rysunku		PIĘTRO - ODDYMIANIE KL. SCHODOWEJ		
Funkcja	Nazwisko	Uprawn.	Podpis	Skala
Projektował	inż. Cz. Konieczny	SLK/0317/PDDE/04	<i>[Signature]</i>	
Sprawdził	mgr. inż. P. Garbaczewski	SLK/0238/PDDE/03	<i>[Signature]</i>	
Zatwierdził				Nr rysunku 4