



ZNACZENIA:

- A1 - Oprawa nastropowa do lamp świetlnikowych T5, ze sw. 1xT5 18W, typu PT118 PC EVG IP85
- A11 - Oprawa nastropowa do lamp świetlnikowych T5, ze sw. 1xT5 18W, typu PT118 PC EVG IP85 AW 1H
- A11 - z modułem pracy awaryjnej, podtrzymanie zasilania 1h
- A2 - Oprawa nastropowa do lamp świetlnikowych T8, ze sw. 1xT8 36W, typu CO1 136 PC EVG IP85
- A2 - Oprawa nastropowa do lamp świetlnikowych T8, ze sw. 1xT8 36W, typu CO1 136 PC EVG IP85
- A2 - z modułem pracy awaryjnej, podtrzymanie zasilania 1h
- A3 - Oprawa nastropowa do lamp świetlnikowych T8, ze sw. 2xT8 36W, typu CO1 236 PC EVG IP85
- A3 - Oprawa nastropowa do lamp świetlnikowych T8, ze sw. 2xT8 36W, typu CO1 236 PC EVG IP85
- Azaw - z modułem pracy awaryjnej, podtrzymanie zasilania 1h
- B - Oprawa nastropowa do lamp świetlnikowych T8, ze sw. 2xT8 36W, typu TR236EVG SOFT
- Haw - Oprawa szczelna, naszpica lub nastropowa, z „prowokacją” sw. kompaktowa 1x TC-D 18W, kolor czarny, oprawa typu PF-100/SZ/BL AW 1H A11 - z modułem pracy awaryjnej, podtrzymanie zasilania 1h
- EM - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, system MONITOR 1 IP40, jednostopnia, natynkowa, ze sw. 8W, z pilotem, pracą awaryjną, czas autonomii 1h, oprawa typu OP1-A81A1N
- EM - Łącznik klawiszowy 1bieg-unwersalny- 16A,250V pŁ szczytowy IP44, mechanizm + klawisz + ramka
- EM - Łącznik klawiszowy świecznikowy 16A,250V pŁ - mechanizm + klawisz + ramka
- EM - Łącznik klawiszowy zwłamy w wersji „swiatlo” 16A,250V pŁ podświetlony Mechanizm + klawisz + ramka
- EM - Czujnik ruchu, zakres detekcji 1400, zewnętrzny IP55, ni

<p>ENERGOSYSTEM RYBNIK</p>			
<p>44-200 Rybnik, ul. Janowska 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energositystemrybnik.pl, biuro@energositystemrybnik.pl</p>			
<p>TYTUŁ RYSUNKU: Płan instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego.</p>			
<p>TYTUŁ OPRACOWANIA: PB-W INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPĄDOWE.</p>			
<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Skrzeńsku przy ul. Szkolnej 1</p>			
<p>INWESTOR: Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53</p>			
FUNKCJA:	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
WYKONAL:	mgr inż. Błażej Włguła	SKW254/POE08	SKALA: 1:100
			NR RYS.: E-05
<p>DATA: 11.2009 r.</p>			