



Uwaga:
 Wszystkie części metalowe znajdujące się nad poziomem dachu połączyć elektrycznie ze zwodami poziomymi.

ENERGOSYSTEM <small>RYBNIK</small> 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32 / 755-94-72, fax. 32 / 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl	
Tytuł rysunku: Dach. Instalacja odgromowa.	
Tytuł opracowania: PB-W INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE.	
Nazwa i adres obiektu: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Skrzeńsku przy ul. Szkolnej 1	
Investor: Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53	
Funkcja:	Imię i Nazwisko: NR UPR.
Wykonawca: mgr inż. Błażej Migula	Podpis:
	Skala: 1:100
	NR rys.: E-08
	Data: 11.2009r.