

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII  
napowietrznej ośw. Ulicy  
przy ul. Okrężnej w Łaziskach**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	PROJ. 1	PROJ. 2	PROJ. 3	PROJ. 4	PROJ. 5	PROJ. 6	ISTN. B	PROJ. 7	PROJ. 8	PROJ. 9	PROJ. 10	PROJ. 11	PROJ. 12	ISTN. D	ISTN. C	ISTN. E	ISTN. F	ISTN. G	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:																					
	Wyszczególnienie:	ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	ON-10,5/E4,3	N-10/ŻN	E	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	KK-10,5/E10	N-10,5/E2,5	P-10/ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN		
	<b>Żerdzie</b>																					
1.	Żerdź typu E-10,5/10												1								1	szt.
2.	Żerdź typu E-10,5/4,3						1														1	szt.
3.	Żerdź typu E-10,5/2,5													1							1	szt.
4.	Żerdź typu 10/ŻN		1	1	1	1		1		1	1	1			1						9	szt.
	<b>Ustój</b>		UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB1/ŻN		UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB1	UB1/ŻN							
5.	Płyta stopowa (trylinka)						1						1	1							3	szt.
6.	Beton B15		0,39	0,39	0,39	0,39	0,8	0,39		0,39	0,33	0,33	0,8	0,32	0,39						5,31	m3
	<b>Połączenie uzziemienia</b>																					
7.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5														7,5	7,5			7,5	30	m
8.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8														8	8			8	32	szt.
9.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2														2	2			2	8	szt.
	<b>Uziom nN typu</b>	TP1+2x3														TP1+2x3	TP1+2x3			TP1+2x3		
10.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5														4,5	4,5			4,5	18	m
11.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany $\phi$ 18mm dł. 3m	2														2	2			2	8	szt.
12.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3														3	3			3	12	szt.
13.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1														1	1			1	4	szt.
	<b>Oświetlenie uliczne</b>																					
14.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1							1							1	1	1	1	1	7	szt.
15.	Taśma stalowa COT 37.1	2							2							2	2	2	2	2	14	m
16.	Klamerka COT36	2							2							2	2	2	2	2	14	szt.
17.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						12	szt.
18.	Hak nakretkowy PD 2.2						1														1	szt.
19.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1					2						2			1	1			1	8	szt.
20.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130			1	1	1		1	1	1	1	1		1	1			1	1		12	szt.
21.	Uchwyt narożny SO 136		1																		1	szt.
22.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2															2				4	szt.
23.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP22.1 Ensto																					szt.
24.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1		1		1		1		1		1		1		1			1		1	9	szt.
25.	Obejma OG-10		2		2		2		2		2		2		2			2		2	18	szt.
26.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m		1		1		1		1		1		1		1			1		1	9	szt.
27.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W		1		1		1		1		1		1		1			1		1	9	szt.
28.	Żarówka SON-T 100W		1		1		1		1		1		1		1			1		1	9	szt.
29.	Przewód YDY 3x1,5		3		3		3		3		3		3		3			3		3	27	m
30.	Ostona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto		1		1		1		1		1		1		1			1		1	9	szt.
31.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A		1		1		1		1		1		1		1			1		1	9	szt.
32.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto		2		2		2		2		2		2		2			2		2	18	szt.
33.	Ostona końca przewodu PK99.2595 Ensto															2				2	4	szt.
34.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1														1	1			1	4	szt.