

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII  
napowietrznej ośw. Ulicy  
przy ul. Stawowej w Łaziskach**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	ISTN. B	ISTN. C	ISTN. E	ISTN. F	ISTN. G	ISTN. H	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:									
	Wyszczególnienie:	ŻN	E	E	ŻN	ŻN	ŻN	E		
	<b>Połączenie uziemienia</b>									
1.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5		7,5	7,5			7,5	30	m
2.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8		8	8			8	32	szt.
3.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2		2	2			2	8	szt.
	<b>Uziom nN typu</b>	TP1+2x3		TP1+2x3	TP1+2x3			TP1+2x3		
4.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5		4,5	4,5			4,5	18	m
5.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany $\phi$ 18mm dł. 3m	2		2	2			2	8	szt.
6.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3		3	3			3	12	szt.
7.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1		1	1			1	4	szt.
	<b>Oświetlenie uliczne</b>									
8.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1	1	1	1	1	1	1	7	szt.
9.	Taśma stalowa COT 37.1	2	2	2	2	2	2	2	14	m
10.	Klamerka COT36	2	2	2	2	2	2	2	14	szt.
11.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1		1	1			1	4	szt.
12.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130		1			1	1		3	szt.
13.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2			2				4	szt.
14.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1			1		1	1	1	4	szt.
15.	Obejma OG-10			2		2	2	2	8	szt.
16.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m			1		1	1	1	4	szt.
17.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W			1		1	1	1	4	szt.
18.	Żarówka SON-T 100W			1		1	1	1	4	szt.
19.	Przewód YDY 3x1,5			3		3	3	3	12	m
20.	Ośłona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto			1		1	1	1	4	szt.
21.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A			1		1	1	1	4	szt.
22.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto			2		2	2	2	8	szt.
23.	Ośłona końca przewodu PK99.2595 Ensto			2				2	4	szt.
24.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1		1	1			1	4	szt.