



OZNACZENIA:

- Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz opalowy, ze św. kompaktową TC-F 36W, typu BSN 36W EVG IP44
- Oprawa nastropowa do lamp świetłkowych T8, ze św. 1xT8 36W, typu CO1 136 PC EVG IP65
- Oprawa nastropowa do lamp świetłkowych T8, ze św. 2xT8 36W, typu CO1 236 PC EVG IP65
- Oprawa nastropowa do lamp świetłkowych T8, ze św. 2xT8 58W, typu CO1 258 PC EVG IP65
- Oprawa zewnętrzna, szczelna typu ES-7363908G IP65
- Oprawa ścienna lub nastropowa, św. kompaktowa 1x TC-D 18W, kolor czarny, oprawa typu PF-18.2 BL IP54
- Moduł awaryjny do opraw oświetleniowych, czas autonomii 1h, z autotestem, typu 1H ATI

- Łącznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny- 16A:250V p/t, mechanizm + klawisze + ramka
- Łącznik klawiszowy świecznikowy 16A:250V p/t, - mechanizm + klawisze + ramka
- Łącznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny- 16A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
- Łącznik klawiszowy świecznikowy 16A:250V p/t, szczelny IP44 - mechanizm + klawisze + ramka
- Łącznik klawiszowy zwierny w wersji „światło” 16A:250V p/t podświetlany- Mechanizm + klawisz + ramka
- Czujnik zmierzchowy, zewnętrzny IP55, n/t
- Czujnik ruchu, zewnętrzny IP55, n/t

ENERGOSYSTEM RYBNIK		44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energositystemrybnik.pl, biuro@energositystemrybnik.pl		
TYTUŁ RYSUNKU:		Piwnica - plan instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego.		
TYTUŁ OPRACOWANIA:		PB-W INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE.		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Wiejski Ośrodek Kultury w Gołkowicach, ul. 1-go Maja 101		
INWESTOR:		Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 12.2009 r.
WYKONAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08		SKALA: 1:100
				NR RYS.: E-06