





Rzut



Rama stalowa pod jednostkę zewnętrzną klimatyzacyjną
Minimalna szerokość profilu nosnego 80mm
(przekrój profilu dobrać z obliczeń wytrzymałościowych)

PRZEKRÓJ A-A



Połać dachu.

		44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl		
TYTUŁ RYSUNKU:		Wytyczne do konstrukcji stalowej pod jed. klimatyzacyjną		
TYTUŁ OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INST. KLIMATYZACJI		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Budnek użyteczności publicznej w Gołkowicach, ul. 1-go Maja 101		
INWESTOR:		Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 12.2009 r.
Opracował	mgr inż. Rafał Łydka	---		SKALA:
				NR RYS.: K3
SPRAWDZIŁ				