



**OZNACZENIA**

1	KOCIOŁ WĘGLOWY LING 75 kW Z REGULATOREM POGODOWYM ESTYMA CONTROL M
2	ZAWÓR 4-DROGOWY ESBE TYP VRG DN25 Z SIŁOWNIKIEM ESBE TYP ARA600
3	NACZYNIĘ WZBIORCZE TYP B 40x40x55 cm
4	STACJA ZMIĘKCZANIA WODY Epursoft ES0015V
5	POMPA WIŁO TOP-RL 30/6,5
6	PRESOSTAT KPI 35
7	WYMIENNIK PŁYTOWY LUTOWANY TYPU LC110-120
8	ZAWÓR KULOWY DN50
9	ZAWÓR KULOWY DN40
10	ZAWÓR KULOWY DN32
11	ZAWÓR KULOWY DN20
12	ZAWÓR KULOWY DN15
13	ZAWÓR KULOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20
14	ZAWÓR KULOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN15
15	ZAWÓR REGULACYJNY STROMAX-GR DN 25
16	FILTR SIATKOWY DN32
17	FILTR SIATKOWY DN40
18	IZOLATOR PRZEPŁYWÓW ZWROTNYCH BA 295 DN20
19	WODOMIERZ Qn=1,5m <sup>3</sup> /h
20	ZAWÓR ZWROTNY DN20
21	ZAWÓR ZWROTNY DN32
22	ZAWÓR ZWROTNY DN40
23	MANOMETR ZAKRES 0-0,15 MPa
24	MANOMETR ZAKRES 0-1,0 MPa
25	TERMOMETR ZAKRES 0-100 °C
26	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915 DN15 Po=6bar
27	PRZEPOŃOWE NACZYNIĘ WZBIORCZE REFLEX S8

**ENERGOSYSTEM** 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25  
 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60  
 RYBNIK www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

**Tytuł rysunku: Schemat technologiczny**

**Tytuł opracowania: PBW modernizacji kotłowni**

**Nazwa i adres obiektu: Wiejski Ośrodek Kultury w Gołkowicach, ul. 1-go Maja 101**

**Inwestor: Urząd Gminy Godów, ul.1 Maja 53, 44-340 Godów**

<b>Funkcja</b>	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 12.2009
<b>Opracował</b>	mgr inż. Marcin Tatarczyk			
<b>Projektował</b>	mgr inż. Witold Opaliński	1340/03/UJC		SKALA: -
<b>Sprawdził</b>				NR RYS.: 1