

Załącznik 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego dla budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Pomieszczenia	Kubatura [m ³]	Norma [m ³ /h]	Strumień powietrza wentylacyjnego [m ³ /h]
1	2	3	4	5
1	WOK	4461	----	2405
Ogółem			$\psi =$	2405

* w wc przyjęto 30 m³/h, w kuchni 70 m³/h, w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego i czasowego pobytu ludzi 20 m³/h*osob., w piwnicy 0,3 wymiany, w klatce schodowej 1 wymianę, natomiast garażu 2 wymiany