

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Zimne Doły-Zielona w Skrzeńsku**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. C	PROJ. 16	PROJ. 15	PROJ. 14	PROJ. 13	PROJ. 12	PROJ. 11	PROJ. 10	PROJ. 9	PROJ. 8	PROJ. 7	PROJ. 7/1	PROJ. 6	PROJ. 5	PROJ. 4	PROJ. 3	ISTN. B	PROJ. 2	PROJ. 1	ISTN. A	Razem.	Jedn.	
	Typ słupa:	ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	ROK-10,5/E6	K-10,5/E6	N-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	ŻN	N-10/ŻN	K-10,5/E6	ŻN			
	Wyszczególnienie:																							
	Żerdzie																							
1.	Żerdź typu E-10,5/6											1	1								1		3	szt.
2.	Żerdź typu 10/ŻN		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1		1				14	szt.
	Ustój		UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN		UB1/ŻN	UB2				
3.	Płyta stopowa (trylinka)											1	1								1		3	szt.
4.	Beton B15		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,33	0,8	0,8	0,39	0,39	0,33	0,39		0,39	0,8			7,74	m3
	Połączenie uzziemienia																							
5.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5											7,5									7,5	22,5	m
6.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8											8									8	24	szt.
7.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2																				2	6	szt.
	Uziom nN typu	TP1+2x3											TP1+2x3									TP1+2x3		
8.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5											4,5									4,5	13,5	m
9.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m	2											2									2	6	szt.
10.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3											3									3	9	szt.
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1											1									1	3	szt.
	Oświetlenie uliczne																							
15.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	szt.
16.	Hak nakretkowy PD 2.2											1											1	szt.
17.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1										3	1								2	1	8	szt.
18.	Uchwyt przelotowo-naróżny SO 130		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1			15	szt.
19.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto																					2	2	szt.
20.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP22.1 Ensto											2											2	szt.
21.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1			1		1		1		1		1	1		1		1		1				9	szt.
22.	Obejma OG-10			2		2		2		2		2	2		2		2		2				18	szt.
23.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m			1		1		1		1		1	1		1		1		1				9	szt.
24.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W			1		1		1		1		1	1		1		1		1				9	szt.
25.	Żarówka SON-T 100W			1		1		1		1		1	1		1		1		1				9	szt.
26.	Przewód YDY 3x1,5			3		3		3		3		3	3		3		3		3				27	m
27.	Ostona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto			1		1		1		1		1	1		1		1		1				9	szt.
28.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A			1		1		1		1		1	1		1		1		1				9	szt.
29.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto			2		2		2		2		2	2		2		2		2				18	szt.
30.	Ostona końca przewodu PK99.2595 Ensto	2											2									2	6	szt.
31.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1											1									1	3	szt.