

**STAROSTA WODZISŁAWSKI**  
ul. Bogumińska 2  
44-300 Wodzisław Śl.

Wodzisław Śl. 18 luty 2010 r.

WG.II/BSU/7444-1-38/10

**OPINIA 218/35/2010**  
**uzgodnienia dokumentacji projektowej.**

**Przedmiot uzgodnienia:** oświetlenie ulicy.

**Obiekt (miejscowość, ulica):** Skrzyszów ul. Ks. R. Wallacha.

**Oznaczenia arkuszy map:** -55-32-(9-b), (9-d).

**Inwestor (nazwa i adres):** Gmina Godów  
ul.1 Maja 53 43-340 Godów.

**Projektant:** inż. Bartłomiej Kozaczka upr. SLK/2507/PWOE/09  
Firma Projektowo-Wykonawcza „EL-PROJEKT”  
Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach  
ul. Bielska 22 43-430 Skoczów.

**1. Podstawa prawna uzgodnienia:**

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1 (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268),  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455),  
Zarządzenie nr 52/2003 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie powołania zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej.

**2. W trakcie realizowania niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego:**

- wytyczenie w terenie elementów projektowanych urządzeń,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych – przed ich zasypaniem).

**PROJEKT UZGADNIA SIĘ POZYTYWNIIE.**

## **ZALECENIA:**

Starostwo Powiatowe  
ul. Bogumińska 2  
44-300 Wodzisław Śl.  
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  
tel. 032/ 4539710 wew.766, 779

- słupy nie mogą być lokalizowane na wjazdach,
- lokalizacja oświetlenia powinna być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Marklowicka 15  
44-300 Wodzisław Śl.  
tel. 032/ 4552634, 4552755, 4556738  
wew. 325, 349

- zachować odległość 1,5 m od sieci wodociągowej w miejscach posadowienia słupów,
- zlecić nadzór w PWiK przed rozpoczęciem robót.

Vattenfall Distribution Poland S.A.  
ul. Portowa 14 a  
44-100 Gliwice  
tel. 032/ 3032096

- uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o., z zachowaniem obowiązujących norm. Kolidujące urządzenia należy zabezpieczyć lub przebudować na koszt inwestora. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić, a w przypadku przebudowy należy opracować PT i zatwierdzić w Dziale Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. ul. Wrocławska 16, Jastrzębie Zdrój.

Telekomunikacja Polska S.A.  
Pion Technicznej Obsługi Klienta  
Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta  
ul. Ordona 13 40-163 Katowice  
ul. Hallera 6  
44-200 Rybnik  
tel. 032/ 4352872, 4352878

- prace prowadzić pod nadzorem Eltel Networks S.A.

W rejonie punktów poligonowych wykopy wykonać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r., Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz.454).

Punkty poligonowe należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

**Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z wyjątkiem przypadku gdy inwestor lub organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:**

- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o pozwoleniu na budowę.

**ZAŁĄCZNIKI:**

- uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa – 2 egz.

z up. STAROSTY  
*Urszula Hojek-Szczechowicz*  
Przewodniczący Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji  
Projektowej  
(Przewodniczący ZUDP)