

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Wallacha w Skrzyszowie**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	PROJ. 1	PROJ. 2	PROJ. 3	PROJ. 4	PROJ. 5	PROJ. 6	PROJ. 7	PROJ. 8	PROJ. 9	PROJ. 10	PROJ. 11	ISTN. B	ISTN. C	ISTN. D	ISTN. E	ISTN. F	ISTN. G	ISTN. H	ISTN. I	Razem.
		ŻN	N-10,5/E4,3	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10,5/E4,3	N-10,5/E4,3	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10,5/E6	N-10,5/E4,3	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	
	Żerdzie																					
1.	Żerdź typu E-10,5/6											1										1
2.	Żerdź typu E-10,5/4,3		1			1	1						1									4
3.	Żerdź typu 10/ŻN			1	1			1	1	1	1											6
	Ustój		UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB2									
4.	Płyta stopowa (trylinka)		1			1	1					1	1									5
5.	Beton B15		0,8	0,39	0,39	0,8	0,8	0,39	0,39	0,39	0,39	0,8	0,8									6,34
	Połączenie uzziemienia																					
6.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5																				7,5
7.	Taśma stalowa z klamkami COT 37.1+COT36 Ensto	8																				8
8.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2																				2
	Uziom nN typu	TP1+2x3																				
9.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5																				4,5
10.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m	2																				2
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3																				3
12.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1																				1
	Oświetlenie uliczne																					
13.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1												1	1	1	2	1	1	1	1	10
14.	Taśma stalowa COT 37.1	2												2	2	2	4	2	2	2	2	20
15.	Klamka COT36	2												2	2	2	4	2	2	2	2	20
16.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									11
17.	Hak nakretkowy PD 2.2		1				1					1										3
18.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1	2				2					2					2					9
19.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130			1	1			1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	14
20.	Uchwyt narożny SO 136					1																1
21.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2																				2
22.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1	11
23.	Obejma OG-10		2		2		2		2		2	2	2		2		2		2		2	22
24.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1	11
25.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1	11
26.	Żarówka SON-T 100W		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1	11
27.	Przewód YDY 3x1,5		3		3		3		3		3	3	3		3		3		3		3	33
28.	Ostona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1	11
29.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1	11
30.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto		2		2		2		2		2	2	2		2		2		2		2	22
31.	Ostona końca przewodu PK99.2595 Ensto																					
32.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1																				1

