

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII**  
napowietrznej ośw. Ulicy  
przy ul. Wallacha w Skrzyszowie

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. J	ISTN. K	PROJ. 12	PROJ. 13	PROJ. 14	PROJ. 15	Razem.	Łącznie.	Jedn.
	Typ słupa:									
	Wyszczególnienie:	E	E	N-10/ŻN	N-10,5/E6	N-10/ŻN	K-10,5/E6			
	<b>Żerdzie</b>									
1.	Żerdź typu E-10,5/6				1		1	2	3	szt.
2.	Żerdź typu E-10,5/4,3								4	szt.
3.	Żerdź typu 10/ŻN			1		1		2	8	szt.
	<b>Ustój</b>			UB1/ŻN	UB2	UB1/ŻN	UB2			
4.	Płyta stopowa (trylinka)				1		1	2	7	szt.
5.	Beton B15			0,39	0,8	0,39	0,8	2,38	8,72	m3
	<b>Połączenie uziemienia</b>									
6.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4						7,5	7,5	15	m
7.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto						8	8	16	szt.
8.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25						2	2	4	szt.
	<b>Uziom nN typu</b>						TP1+2x3			
9.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4						4,5	4,5	9	m
10.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany $\phi$ 18mm dł. 3m						2	2	4	szt.
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25						3	3	6	szt.
12.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25						1	1	2	szt.
	<b>Oświetlenie uliczne</b>									
13.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1	1					2	12	szt.
14.	Taśma stalowa COT 37.1	2	2					4	24	m
15.	Klamerka COT36	2	2					4	24	szt.
16.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto			1	1	1	1	4	15	szt.
17.	Hak nakretkowy PD 2.2				1			1	4	szt.
18.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto				2		1	3	12	szt.
19.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130	1	1	1		1		4	18	szt.
20.	Uchwyt narożny SO 136								1	szt.
21.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto								2	szt.
22.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1		1		1		1	3	14	szt.
23.	Obejma OG-10		2		2		2	6	28	szt.
24.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m		1		1		1	3	14	szt.
25.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W		1		1		1	3	14	szt.
26.	Żarówka SON-T 100W		1		1		1	3	14	szt.
27.	Przewód YDY 3x1,5		3		3		3	9	42	m
28.	Ostona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto		1		1		1	3	14	szt.
29.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A		1		1		1	3	14	szt.
30.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto		2		2		2	6	28	szt.
31.	Ostona końca przewodu PK99.2595 Ensto						2	2	2	szt.
32.	Ogranicznik przepięć SE30.166						1	1	2	szt.