

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Bukowej w Podbuczu**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	PROJ. 1	PROJ. 2	PROJ. 3	PROJ. 4	ISTN. B	ISTN. C	ISTN. D	ISTN. E	ISTN. F	ISTN. G	ISTN. I	ISTN. J	ISTN. K	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:																
	Wyszczególnienie:	ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10,5/E4,3	N-10/ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN		
	Żerdzie																
1.	Żerdź typu E-10,5/4,3				1											1	szt.
2.	Żerdź typu 10/ŻN		1	1		1										3	szt.
	Ustój		UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB1/ŻN											
3.	Płyta stopowa (trylinka)				1											1	szt.
4.	Beton B15		0,39	0,39	0,8	0,39										1,97	m3
	Połączenie uziemienia																
5.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5										7,5	7,5		7,5	30	m
6.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8										8	8		8	32	szt.
7.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2										2	2		2	8	szt.
	Uziom nN typu	TP1+2x3										TP1+2x3	TP1+2x3		TP1+2x3		
8.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5										4,5	4,5		4,5	18	m
9.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m	2										2	2		2	8	szt.
10.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3										3	3		3	12	szt.
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1										1	1		1	4	szt.
	Oświetlenie uliczne																
12.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1					1	1	1	2	1	1	1	1	1	11	szt.
13.	Taśma stalowa COT 37.1	2					2	2	2	4	2	2	2	2	2	22	m
14.	Klamerka COT36	2					2	2	2	4	2	2	2	2	2	22	szt.
15.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto		1	1	1	1										4	szt.
16.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1										1	1		1	4	szt.
17.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130			1		1	1	1	1	1	1			1		8	szt.
18.	Uchwyt narożny SO 136		1		1											2	szt.
19.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2													2	4	szt.
20.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	1		1		1		1		1		1	1			7	szt.
21.	Obejma OG-10	2		2		2		2		2		2	2			14	szt.
22.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m	1		1		1		1		1		1	1			7	szt.
23.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W	1		1		1		1		1		1	1			7	szt.
24.	Żarówka SON-T 100W	1		1		1		1		1		1	1			7	szt.
25.	Przewód YDY 3x1,5	3		3		3		3		3		3	3			21	m
26.	Ostona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto	1		1		1		1		1		1	1			7	szt.
27.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A	1		1		1		1		1		1	1			7	szt.
28.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto	2		2		2		2		2		2	2			14	szt.
29.	Ostona końca przewodu PK99.2595 Ensto	2										2	2			6	szt.
30.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1										1	1		1	4	szt.