

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Morcinka w Krostoszowicach**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	PROJ. 1	PROJ. 2	PROJ. 3	PROJ. 4	ISTN. B	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:								
	Wyszczególnienie:	ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	ŻN		
	Żerdzie								
1.	Żerdź typu 10/ŻN		1	1	1	1		4	szt.
	Ustój		UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN			
2.	Beton B15		0,39	0,39	0,39	0,39		1,56	m3
	Połączenie uziemienia								
3.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5					7,5	15	m
4.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8					8	16	szt.
5.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2					2	4	szt.
	Uziom nN typu	TP1+2x3					TP1+2x3		
6.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5					4,5	9	m
7.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m	2					2	4	szt.
8.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3					3	6	szt.
9.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1					1	2	szt.
	Oświetlenie uliczne								
10.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1					1	2	szt.
11.	Taśma stalowa COT 37.1	2					2	4	m
12.	Klamerka COT36	2					2	4	szt.
13.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto		1	1	1	1		4	szt.
14.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1					1	2	szt.
15.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130		1	1	1	1		4	szt.
16.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto						2	2	szt.
17.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	1		1		1		3	szt.
18.	Obejma OG-10	2		2		2		6	szt.
19.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m	1		1		1		3	szt.
20.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W	1		1		1		3	szt.
21.	Żarówka SON-T 100W	1		1		1		3	szt.
22.	Przewód YDY 3x1,5	3		3		3		9	m
23.	Ostona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto	1		1		1		3	szt.
24.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A	1		1		1		3	szt.
25.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto	2		2		2		6	szt.
26.	Ostona końca przewodu PK99.2595 Ensto	2						2	szt.
27.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1					1	2	szt.